

## Onderhoud Lichtevloeistoffenafscheider

### Artikel informatie

Artikel nr.: 917412/L  
GTIN: 4026092035689  
Korting groep: 00

### Beschrijving

Onderhoud aan lichtevloeistoffenafscheider

#### Werkzaamheden (al het werk wordt aan de hand van een inspectiekaart uitgevoerd):

- Visuele controle van de toestand van de installatie (binnen/buiten)
- Controle van het elektrische en mechanische functioneren
- Controle van SonicControl, indien aanwezig
- Coalescentiefilter reinigen of vervangen
- Instructie over de onderhoudsplicht voor de exploitant, optioneel
- De installatie moet veilig kunnen worden gebruikt
- De opgenomen waarden worden in een onderhoudsverslag vastgelegd

#### Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk

#### Opmerking:

- Regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering
- Eventuele benodigde extra inspanningen worden naar inspanning berekend

#### Niet inbegrepen zijn kosten voor:

- Materiaalgebruik boven de € 20
- Eventuele benodigde extra inspanningen worden naar inspanning berekend
- Moeilijke omstandigheden, reparaties, aanvullende arbeidsprestaties
- Een niet-toegankelijk afscheidersysteem
- Vergeefs voorrijden ondanks aankondiging vooraf
- Reiniging van het reservoir en verhelpen van storingen of schade aan de installatie als gevolg van stroomonderbreking, defecte zekeringen of toevoerleidingen, verkeerde bediening of onvakkundige ingrepen van derden of sterke verontreiniging vanwege niet-uitgevoerde ledigingen (ledigingsinterval conform DIN 4040-100)

Het afscheidersysteem moet elk half jaar door een deskundige worden onderhouden.

De aangegeven prijs geldt per onderhoud.

Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan