

## Onderhoud Vetafscheider D+S, M, PV NG 15, 20

### Artikel informatie

Artikel nr.: 917412/P2  
GTIN: 4026092035702  
Korting groep: 00

### Beschrijving

Onderhoud aan vetafscheiders tot NG 20 in vrije opstelling, voor afscheidersystemen van type D+S, M en PV

### Werkzaamheden (al het werk wordt aan de hand van een inspectiekaart uitgevoerd):

- Visuele controle van de werking
- Controle van SonicControl indien aanwezig
- Instellen van de installatie voor de hoogste kostenefficiëntie
- Instructie over de onderhoudsplicht voor de exploitant, optioneel
- De installatie moet veilig kunnen worden gebruikt
- De opgenomen waarden worden in een onderhoudsverslag vastgelegd

### Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- Het ledigingsbedrijf moet ter plaatse zijn
- De opdracht voor en het afspreken van het tijdstip met het ledigingsbedrijf verloopt via de opdrachtgever

### Opmerking:

- Regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering

### Niet inbegrepen zijn kosten voor:

- Materiaalgebruik boven de € 20
- Eventuele benodigde extra inspanningen worden naar inspanning berekend
- Moeilijke omstandigheden, reparaties, aanvullende arbeidsprestaties
- Een niet-toegankelijk afscheidersysteem
- Vergeefs voorrijden ondanks aankondiging vooraf

- Het verhelpen van storingen of schade aan de installatie als gevolg van stroomonderbreking, defecte zekeringen of toevoerleidingen, verkeerde bediening of onvakkundige ingrepen van derden of sterke verontreiniging vanwege niet-uitgevoerde ledigingen (ledigingsinterval conform DIN 4040-100)

Het afscheidersysteem moet elk jaar door een deskundige worden onderhouden.

De aangegeven prijs geldt per onderhoud.

Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan